

VKF Hagelschutz VKF Nr. 25582

Gruppe 146	Fassade - Fensterladen	
Gesuchsteller	Ernst Weber AG Schellerstrasse 20 8620 Wetzikon Schweiz	
Hersteller	Ernst Weber AG 8620 Wetzikon Schweiz	
Produkt	A80, B80, C80, F80, K50, L50, M50, W80, Y80, Z80	
Beschrieb	Fensterladen aus Aluminium Rahmendicke > 1,6 mm. Ausgesteifte Lamellen > 1,3 mm. Oberfläche pulverbeschichtet und einbrennlackiert. Anerkennung gilt für pulverbeschichtete und matte Oberflächen in allen Farben.	
Unterlagen	FPC Flüeler Polymer Consulting: Prüfbericht 'FPC 321-14-3' (30. Juni 2014), Gutachterliche Stellungnahme 'FPC 387-15-1' (07. November 2015)	
Prüfbestimmungen	15 VKF Fenster- und Türladen vom 1. 4. 2011	
Klassifikation Beurteilung	Hagelwiderstand Funktionalität: Hagelwiderstand Aussehen:	HW 5 HW 3

Bemerkungen

Gültigkeitsdauer 31.12.2019
Ausstelldatum 14.12.2015
Ersetzt Anerkennung vom 09.09.2014

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen



Sabine Lascheit



Martin Jordi



Protection contre la grêle AEAI n° AEAI 25582

Groupe 146	Façade – Volets	
Requérant	Ernst Weber AG Schellerstrasse 20 8620 Wetzikon Schweiz	
Fabricant	Ernst Weber AG 8620 Wetzikon Schweiz	
Produit	A80, B80, C80, F80, K50, L50, M50, W80, Y80, Z80	
Description	Volet en aluminium. Epaisseur du cadre > 1,6 mm. Lamelles rigidifiées d'épaisseur > 1,3 mm. Surface poudrée et thermolaquée. L'attestation s'applique aux surfaces poudrées et mates de toutes les teintes.	
Documentation	FPC Flüeler Polymer Consulting: Rapport d'essais 'FPC 321-14-3' (30. Juni 2014), Gutachterliche Stellungnahme 'FPC 387-15-1' (07. November 2015)	
Conditions d'examen	AEAI 15 « Volets de fenêtres et de portes » du 01.04.2011	
Classification Evaluation	Résistance à la grêle fonctionnalité: Résistance à la grêle aspect:	RG 5 RG 3

Remarques

Durée de validité 31.12.2019
Date d'édition 14.12.2015
Remplace l'attestation du 09.09.2014

Association des établissements cantonaux
d'assurance incendie

Sabine Lascheit

Martin Jordi