

## VKF Hagelschutz VKF Nr. 25584

<b>Gruppe 146</b>	Fassade - Fensterladen	
<b>Gesuchsteller</b>	Ernst Weber AG Schellerstrasse 20 8620 Wetzikon Schweiz	
<b>Hersteller</b>	Ernst Weber AG 8620 Wetzikon Schweiz	
<b>Produkt</b>	V80, X80	
<b>Beschrieb</b>	Fensterladen aus Aluminium Rahmendicke > 1,6 mm. Ausgesteifte Lamellen > 1,3 mm. Oberfläche pulverbeschichtet und einbrennlackiert. Anerkennung gilt für pulverbeschichtete und matte Oberflächen in allen Farben.	
<b>Unterlagen</b>	FPC Flüeler Polymer Consulting: Prüfbericht 'FPC 321-14-3' (30. Juni 2014)	
<b>Prüfbestimmungen</b>	15 VKF Fenster- und Türladen vom 1. 4. 2011	
<b>Klassifikation Beurteilung</b>	Minimaler Hagelwiderstand:	HW 4
	Hagelwiderstand minimal ohne Aussehen:	HW 5
	Hagelwiderstand Aussehen:	HW 4
	Hagelwiderstand Lichtdurchlässigkeit:	HW --
	Hagelwiderstand Mechanik:	HW 5
	Hagelwiderstand Lichtabschirmung:	HW 5
	Hagelwiderstand Wasserdichtheit:	HW --
<b>Bemerkungen</b>		
<b>Gültigkeitsdauer</b>	31.12.2019	
Ausstelldatum	09.09.2014	Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen
Ersetzt Anerkennung vom	-	



Martin Jordi



Sabine Lascheit

## Protection contre la grêle AEAI n° AEAI 25584

<b>Groupe 146</b>	Façade – Volets	
<b>Requérant</b>	Ernst Weber AG Schellerstrasse 20 8620 Wetzikon Schweiz	
<b>Fabricant</b>	Ernst Weber AG 8620 Wetzikon Schweiz	
<b>Produit</b>	V80, X80	
<b>Description</b>	Volet en aluminium. Epaisseur du cadre > 1,6 mm. Lamelles rigidifiées d'épaisseur > 1,3 mm. Surface poudrée et thermolaquée. L'attestation s'applique aux surfaces poudrées et mates de toutes les teintes.	
<b>Documentation</b>	FPC Flüeler Polymer Consulting: Rapport d'essais 'FPC 321-14-3' (30. Juni 2014)	
<b>Conditions d'examen</b>	AEAI 15 « Volets de fenêtres et de portes » du 01.04.2011	
<b>Classification Evaluation</b>	Résistance à la grêle minimale:	RG 4
	Résistance à la grêle minimale sans aspect:	RG 5
	Résistance à la grêle aspect:	RG 4
	Résistance à la grêle translucidité:	RG --
	Résistance à la grêle mécanique:	RG 5
	Résistance à la grêle protection de lumière:	RG 5
	Résistance à la grêle étanchéité:	RG --
<b>Remarques</b>		

**Durée de validité** 31.12.2019  
Date d'édition 09.09.2014  
Remplace l'attestation du -

Association des établissements cantonaux  
d'assurance incendie



Martin Jordi



Sabine Lascheit